

Sępólno Krajeńskie, dnia 16 grudnia 2011 r.

RO.6341.54.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 41, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), § 11 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Orzeszkowej 8, z dnia 24 listopada 2011 r. (wpływ dnia 29 listopada 2011 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

o r z e k a m :

I. Udzielić Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Orzeszkowej 8, pozwolenia wodnoprawnego na:

- **pobór wód podziemnych** z ujęcia miejskiego zlokalizowanego w Sępólnie Krajeńskim w ilości:
Q max/h = 180 m³/h;
Q śr. dob. = 1 750 m³/d;
Q max roczne = 782 925 m³/rok

ujęcie miejskie ujmuje wody z pokładów czwartorzędowych zaopatruje w wodę pitną miasto Sępólno Krajeńskie, Piaseczno, Dziechowo, Trzciany, Skarpa, Sikorz, Komierówek, Niechorz, Chmielniki, Grochowiec, Świdwie, Wysoka, Zboże, Wiśniewka oraz awaryjnie miejscowości leżące na trasie wodociągu Kawle – Jazdrowo.

Ujęcie składa się z 5 studni głębinowych zlokalizowanych na działkach:

- Nr 538/12 obręb 1 Sępólna Krajeńskiego – studnia Nr 5;
- Nr 168/13 obręb 1 Sępólna Krajeńskiego – studnia Nr 6;
- Nr 538/12 obręb 1 Sępólna Krajeńskiego – studnia Nr 7;
- Nr 168/17 obręb 1 Sępólna Krajeńskiego – studnia Nr 8;
- Nr 530 obręb 1 Sępólna Krajeńskiego – studnia Nr 9;

oraz posiadających zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla całego ujęcia w wysokości 183,0 m³/h przy depresji 13-24 m.

- **odprowadzenie wód popłucznych z płukania odżelaziacza** w ilości **9 m³ co 9 dni tj.: 365 m³/rok**, wylotem do rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanym na działce Nr 526 obręb 1 Sępólno Krajeńskie, administrowanego przez Gminną Spółkę Wodną w Sępólnie Krajeńskim.

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I udziela się do dnia 15 grudnia 2021 r. pod następującymi warunkami:

1. Urządzenia wodne służące do ujmowania wód podziemnych oraz urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane.
2. Prowadzenia systematycznych pomiarów ilości ujmowanej wody odnotowywanej w książce eksploatacji - rejestrze poboru wody.
3. Uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia okresowych obserwacji wydajności poszczególnych studni polegające na przeprowadzeniu raz na kwartał pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni, odnotowywanej w książce eksploatacji studni.
4. Uprawniony zobowiązany jest do dokonywania analiz wody surowej oraz wody uzdatnionej pobieranej ze studni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wynikać w związku z realizacją nadanych uprawnień.
6. Urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem winny być eksploatowane w taki sposób, aby wartości wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczały dopuszczalnych wartości wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Należy kontrolować złoże w odżelaziaczach i wymieniać je w miarę potrzeb.

III. Na podstawie art. 58 ust 5 prawa wodnego wyznacza się strefę ochrony bezpośredniej w odległości do 8 m od obudów poszczególnych studni w ramach istniejących ogrodzeń, wyłączonych z użytkowania do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:

1. Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wód.
2. Zagospodarować teren zielenią.
3. Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
4. Umieścić tablice na ogrodzeniu, zawierające informację o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Organ wydający niniejsze pozwolenie zastrzega, że po zatwierdzeniu warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania ze zlewni może zmienić ilość pobieranej wody oraz odprowadzanych wód popłucznych określonych w pkt I niniejszej decyzji, a w uzasadnionym przypadku cofnąć bez odszkodowania nadane uprawnienia.

VI. Organ wydający pozwolenie zastrzega, że w przypadku zmiany celu i zakresu korzystania z wód lub zmiany warunków wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszym pozwoleniu może cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania niniejsze pozwolenie.

VII. Organ wydający pozwolenie zastrzega, że niniejsze pozwolenie nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni, jak również wymagań ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

VIII. Integralną częścią niniejszego pozwolenia jest **„Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych w miejscowości Sępólno Krajeńskie” gmina Sępólno Krajeńskie, powiat Sępoleński, województwo Kujawsko – Pomorskie, opracowany w listopadzie 2011 r. przez „PROJMEL” Usługi projektowe i nadzory Bogdan Rydzkowski, ul. Angowicka 42/10, 89-600 Chojnice.**

Odpowiedzialność za wyniki i obliczenia ponosi wykonawca operatu wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Orzeszkowej 8, wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych dla ujęcia miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

W związku z powyższym na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 30 listopada 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla w/w projektu. Informacja o złożonym wniosku została podana do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w dniach od 30 listopada 2011 r., do 14 grudnia 2011 r.

Na podstawie przepisów prawa uznano wniosek za uzasadniony i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniesione za moim pośrednictwem, w terminie 14 – dni licząc od dnia następnego po jej doręczeniu.



Z up. STAROSTY
Wiśniewska
mgr inż. Barbara Wiśniewska
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- ① Wnioskodawca,
2. Gminna Spółka Wodna Sępólno Kraj.,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gdańsk
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
3. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
Ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sp.: B. Wiśniewska

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ust. 24 w części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225. poz. 1635 z późn. zm.), wg której należna opłata skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217,00 zł. Powyższa należność została uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w dniu 29.11.2011 r.