

Sępólno Krajeńskie, dnia 12.05.2014 r.

Numer sprawy: 2/2014

Wykonawcy

dotyczy: **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim - Etap I i II”**

Działając na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu z dnia 16.04.2014 r.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zestaw nr 18 z dnia 07.05.2014 r.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnością części rysunkowej i opisowej dla zgarniacza osadnika wtórnego tj. na rysunku nr 7 oraz nr 8 projektu wykonawczego wrysowano zgarniacz zgrzeblowy z nagarnianiem części pływających oraz dennych z ruchomym pomostem poruszającym się po bieżni osadnika. Natomiast część opisowa PW jak i ST-07 wskazuje na zastosowanie zgarniacza łańcuchowego z mylącym opisem jako główne wyposażenie takiego typu zgarniacza w pomost. Prosimy o jednoznaczne określenie właściwego typu zgarniacza.

Odpowiedź:

Dla projektowanych osadników wtórnych poziomych prostokątnych może być zastosowany zgarniacz zgrzeblowy lub zgarniacz łańcuchowy, warunkiem istotnym jest wykonanie materiałowe (dla zgarniacza łańcuchowego w specyfikacji, dla zgarniacza zgrzeblowego w projekcie technologicznym) oraz zgodność zaproponowanego urządzenia z projektem budowlanym osadników wtórnych.

Z poważaniem